

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO POSTO CENTRAL DE ABASTECIMENTO

Órgão coordenador:

OM responsável:

Responsável pela Verificação:

Data:

ITEM	ASPECTOS OBSERVADOS	S	N	OBSERVAÇÕES
CAMINHÃO TANQUE				
1	O veículo foi desligado e o freio de mão acionado			
2	O veículo foi aterrado			
3	O veículo está limpo			
4	O lacre do tanque está intacto			
5	O motorista apresenta os equipamentos de proteção adequados *			
6	O caminhão ficou parado por pelo menos 5 minutos antes da descarga			
7	O tanque foi drenado antes de iniciar a transferência			
8	O nível de combustível no tanque foi conferido			
9	O motorista foi avisado sobre quais tanques receberão o produto			
10	O tanque e as magueiras ficaram completamente vazias após a descarga			
11	Os extintores de incêndio estão no local de recebimento			
12	O número do telefone do Corpo de Bombeiros estava visível			
13	A área de descarga está protegida de chuva			
14	A área está isolada e devidamente sinalizada			
15	O responsável pela empresa esteve presente durante toda a descarga			
16	O responsável pela empresa está devidamente uniformizado e usando os EPIs exigidos			
ÓLEO DIESEL				
17	A nota fiscal do combustível foi conferida			
18	O certificado de análise emitido pela distribuidora foi conferido			
19	A inspeção visual foi feita			
20	O teste de densidade foi feito			
21	O teste de pH foi feito			
TANQUE DE ARMAZENAMENTO				
22	O tanque é exclusivo para recebimento de óleo diesel B			
23	As mangueiras, conexões e bocais estão em bom estado de conservação			
24	As mangueiras, conexões e bocais estão limpos, isentos de poeira e água			
25	O suspiro do(s) tanque(s) encontra-se limpo e desobstruído			
26	O estado externo do(s) tanque(s) de armazenagem está perfeito			
27	O(s) tanque(s) de armazenagem está isento de água			
28	O(s) tanque(s) de armazenagem foi drenado pouco antes do abastecimento			
29	O controle de estoque foi realizado			
30	O(s) tanque(s) possui filtro antes da entrada do combustível			
31	O(s) tanque(s) possui filtro antes da saída do combustível			
32	Os extintores de incêndio estão na validade			
RECURSOS HUMANOS				
33	Efetivo empregado é suficiente			
34	O efetivo empregado é possui curso na área de abastecimento			
35	O efetivo empregado é possui curso na área de combate a incêndio			
36	O pessoal utiliza os equipamentos de proteção individual			
DOCUMENTAÇÃO				
37	O plano de manutenção está atualizado			
38	O controle de abastecimento foi realizado			
39	O mapa semanal de abastecimento foi enviado para OC			
40	O controle das cotas por OM é realizado			
41	Há sistema de controle de fornecimento de combustível			
42	É visível as normas e procedimentos previstas no posto			
43	O responsável utiliza a homepage da DABST como fonte de consulta			
44	O posto possui licença ambiental			

ITEM		NOTAS		
1	Tipo de óleo diesel B			
2	Horário de abastecimento			
3	Volume recebido em litros			
4	Condições climáticas do momento da descarga	Sol	Nublado	Chuva
5	Tanques que estão recebendo o óleo diesel B	Outros: _____		
6	Temperatura de abastecimento em °C	_____		
7	Aspecto	_____		
8	Cor	_____		
9	pH	_____		
10	Densidade em Kg/m ³	_____		
11	Data do último teste de estanqueidade	_____		
12	Data da última troca dos elementos filtrantes do tanque de armazenagem	_____		

Observações:

* Calçado de Segurança, Uniforme de algodão, Luvas de PVC, Capacete, Protetor facial, Óculos de segurança

